

**Kiss István**  
**Műszaki Vezető**  
Telefon: (+36 52) 582-700  
Fax: (+36 52) 384-126  
E-mail: kiss.istvan@hajdurt.hu

H-TFT-185 / 2021.09.16.  
COP nyilatkozat HPAW-16 3N

## NYILATKOZAT

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott **HPAW-16 3N** típusú levegő-víz hőszivattyújának COP értéke:

- **Eurovent által előírt paraméterek mellett** - EN 14511 szabvány alapján, 7°C külső és 35 °C előremenő fűtővíz esetén a COP: **4,41**


- **A 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. § (4) alapján** - 2°C külső és 35 °C előremenő víz esetén a COP: **4,50 (15,9 kW fűtési teljesítmény, 3,53 kW teljesítményfelvétel)**

Ennek igazolására a hivatalos „Műszaki adatok kézikönyve” idevágó táblázata:

Feltétel (°C)	Típus	Teljesítmény (kW)	Teljesítmény bemenet (kW):	EER/COP (%)
Környezeti hőmérséklet: 7/6 Víz hőmérséklet: 30/55	HPAW-4	4,20	0,82	5,10
	HPAW-6	6,35	1,28	4,95
	HPAW-8	8,40	1,63	5,15
	HPAW-10	10,0	2,02	4,95
	HPAW-12 3N	12,1	2,44	4,95
	HPAW-14 3N	14,5	3,15	4,60
	HPAW-16 3N	15,9	3,53	4,50

Téglás, 2021-09-16

**HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**  
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9  
Cégjegyzékszám: 09-10-000396  
Adószám: 13560281-2-09  
Szélesz.: 11600006-00000000-16004230  
-24-



**Kiss István**

Műszaki vezető