

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

H-4243 Téglás, Külterület 0135/9. hrsz. Telefon: (+36 52) 582-700
Fax: (+36 52) 384-126 E-mail: hajdu@hajdurt.hu
Cégjegyzékszám: 09-10-000396, Hajdú-Bihari Bíróság mint cégbíróság
Bank: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 11600006-00000000-16004230



Kiss István
Műszaki Vezető
Telefon: (+36 52) 582-700
Fax: (+36 52) 384-126
E-mail: kiss.istvan@hajdurt.hu

H-TFT-179 / 2021.09.16.
COP nyilatkozat HPAW-4

NYILATKOZAT

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott **HPAW-4** típusú levegő-víz hőszivattyújának COP értéke:

- **Eurovent által előírt paraméterek mellett** - EN 14511 szabvány alapján, 7°C külső és 35 °C előremenő fűtővíz esetén a COP: **4,78**


- **A 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. § (4) alapján** - 2°C külső és 35 °C előremenő víz esetén a COP: **5,10 (4,20 kW fűtési teljesítmény, 0,82 kW teljesítményfelvétel)**

Ennek igazolására a hivatalos „Műszaki adatok kézikönyve” idevágó táblázata:

Feltétel (°C)	Típus	Teljesítmény (kW)	Teljesítmény bemenet (kW):	EER/COP (%)
Környezeti hőmérséklet: 7/6 Víz hőmérséklet: 30/35	HPAW-4	4,20	0,82	5,10
	HPAW-6	6,35	1,28	4,95
	HPAW-8	8,40	1,63	5,15
	HPAW-10	10,0	2,02	4,95
	HPAW-12 3N	12,1	2,44	4,95
	HPAW-14 5N	14,5	3,15	4,60
	HPAW-16 3N	15,9	3,53	4,50

Téglás, 2021-09-16

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560281-2-09
Szilasz.: 11600006-00000000-16004230


Kiss István
Műszaki vezető