

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

H-4243 Téglás, Kültérület 0135/9. hrsz. Telefon: (+36 52) 582-700
Fax: (+36 52) 384-126 E-mail: hajdu@hajdurt.hu
Cégjegyzékszám: 09-10-000396, Hajdú-Bihari Bíróság mint cégbíróság
Bank: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 11600006-00000000-16004230



Kiss István

Műszaki Vezető

Telefon: (+36 52) 582-700

Fax: (+36 52) 384-126

E-mail: kiss.istvan@hajdurt.hu

D-0000-2830/000 / 2026.08.17.

COP nyilatkozat HPU...

NYILATKOZAT

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott **HPU...** típusú levegő-víz hőszivattyúinak teljesítménytényező értéke:

	COP¹	SCOP²
HPU 4	5,19	5,07
HPU 7	5,22	5,21
HPU 9	4,61	4,69
HPU 12; HPU 12 3N	4,58	4,82
HPU 16; HPU 16 3N	4,72	4,63
HPU 20 3N	5,04	5,06
HPU 25 3N	4,59	4,97
HPU 35 3N	4,77	4,94

¹ EN 14825 szabvány alapján: átlagos klíma, 2 °C külső levegő és 35 °C előremenő fűtővíz-hőmérséklet esetén

² A 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. § (4)-nek megfelelően.

Téglás, 2026. 08. 17.

Kiss István

Műszaki igazgató